

平成22年 3月10日

遠野市長 本 田 敏 秋

条件付一般競争入札設計図書等に関する回答書

下記の工事の設計図書等に関する質問について、下記のとおり回答します。

記

- 1 工事名 遠野市斎場建築工事
- 2 工事場所 遠野市 遠野町 地内

3 質問内容及び回答

番号	質問内容	回答
1	土工事、杭工事等における残土処分について、指定搬出先がありましたら指示願います。	青笹町糠前11地割（遠野運動公園周辺）とする。
2	設計 G L は特記仕様書記載の海拔 288.6mで宜しいでしょうか。	宜しいです。
3	防水工事のアスファルト防水の仕様は、特記仕様書の D - 2 工法に思われます。よろしいでしょうか。	宜しいです。
4	監視室の更衣部分の床仕上げは畳敷きと考えてよろしいでしょうか。	床用化粧縁甲板 t12 ウレタンクリアー塗装仕上とします。
5	光庭1・2の床の仕様は、矩計(3)が正と考えてよろしいでしょうか。	宜しいです。